

国家能源局湖南监管办公室文件

湘监能市场〔2021〕72号

关于调整水电自动发电控制（AGC）调节 速率要求的通知

各有关电力企业：

为充分调动市场主体提供调频辅助服务的积极性，保障湖南电力系统安全稳定运行，经反复测算分析研究，并于9月湖南电力市场交易月度会商会广泛征求意见，决定将“两个细则”中，湖南电网水电机组AGC调节速率标准予以调整：一般水电厂全厂方式AGC调节速率要求由 $80\%P_N/\text{min}$ 调整为 $60\%P_N/\text{min}$ ，单机方式AGC调节速率要求由 $60\%P_N/\text{min}$ 调整为 $20\%P_N/\text{min}$ ，转浆式水电厂调节速率要求调整为 $30\%P_N/\text{min}$ 。自2021年11月1日起执行。原有关文件与此不一致的，以此为准。

(此页无正文)

湖南能源监管办
2021 年 10 月 8 日